

Notwendige Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle für den Betrieb einer Pflanzenkläranlage

Anlagenteil	Wartungsrhythmus			
	wöchentlich	monatlich	halbjährlich	jährlich
Mehrkammerklärgrube	-	-	-	Schlammspiegelmessung
	-	-		Kontrolle des baulichen Zustandes
Pumpensumpf	-	-	Funktionsüberprüfung des Alarmgebers	Kontrolle der Ab- und Zuläufe
	-	-	Sichtkontrolle d. vorgereinigten Abwassers (frei von Feststoffen)	-
	-	-	Funktionskontrolle von Pumpe, Schwimmerschalter u. Heber	-
Pflanzbeet	-	-	-	Kontrolle der Verteilerausläufe
	-	-	Kontrolle und ggf. Reinigung der Kugelschwimmer (wenn vorhanden)	gleichmäßige Beschickung über Oberfläche des Bodenfilters
	-	-	Reinigen des Siebes im Zulaufstutzen (bei Beschickung über Pumpe)	Sichtkontrolle Pflanzen und Beetoberfläche (Pfützen)